



REPUBLIKA E SHQIPERISË

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS
DHE INOVACIONIT



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

VME Verifikim I Matësave Elektrik sh.p.k

Rruga: "Andrea Kushi", Nd. 27, Kati 2, Apt. 3. Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë

**Numri i Regjistrimit
LT 074**

Laborator Testues

Është akredituar për kryerjen e testeve në përputhje me S SH ISO/IEC 17025:2017
"Kërkesa të Përgjithëshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues".

Data e akordimit të akreditimit: 15.09.2025

Çertifikata është e vlefshme deri me datë: 14.09.2029

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Pranvera FAGU



LT 074 15.09.25

Rishikimi 0: 15.09.2025

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097. Drejtorja e Përgjithëshme e Akreditimit është nënshkruese e EA MLA dhe ILAC MRA për testimin. Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 074
Dt- 15.09.2025

Rishikimi 0 Lëshuar më: 15.09.2025
E vlefshme deri në datën 14.09.2029

VME-Verifikim I Matësave Elektrik sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N o.	Produkti i testuar	Emërtimi provës	Fusha e matjes	Teknika e provës	Standar di i provës	Opinione, Interpret ime	Standardi marjes së mostrës	Kodi Vend-ndodhje
1	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.004 - 0.005) Ib Lidhje me TRR: (0.002 - 0.003) In cosf=1	P.301 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa 0.5,1,2	IEC 62053-11: 2003 (8.3)	JO	-	0
2	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi pa Ngarkesë	(0.8 - 1.1) Un I = 0A	P.301 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa 0.5,1,2	IEC 62053-11: 2003 (8.3)	JO	-	0
3	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) Lidhje Direkte: 0.05Ib - Imax Lidhje me TRR: 0.05In – Imax cosf: 0.5;1	P.301 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa 0.5,1,2	IEC 62053-11: 2003 (8.1)	JO	-	0
4	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi i Konstantes	Lidhje Direkte: 0.05Ib - Imax Lidhje me TRR: 0.05In – Imax	P.301 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa 0.5,1,2	IEC 62053-11: 2003 (8.4)	JO	-	0
5	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.004 - 0.005) In Lidhje me TRR: (0.002 - 0.003) In cosf=1	P.301 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa 0.5,1,2	IEC 62053-21: 2020 (7.7)	JO	-	0

Adresa: Rr e Durrësit, Nr:27, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 074
Dt- 15.09.2025

Rishikimi 0 Lëshuar më: 15.09.2025
E vlefshme deri në datën 14.09.2029

VME-Verifikim I Matësave Elektrik sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

6	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi pa Ngarkesë	(1.1) Un $I = 0A$	P.301 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa 0.5,1,2	IEC 62053-21: 2020 (7.6)	JO	-	0
7	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) Lidhje Direkte: 0.05In - Imax Lidhje me TRR: 0.05In – Imax cosf: 0.5;1	P.301 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa 0.5,1,2	IEC 62053-21: 2020 (7.9)	JO	-	0
8	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5, 1, 2]	Testi i Konstantes	Lidhje Direkte: 0.05In - Imax Lidhje me TRR: 0.05In – Imax	P.301 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa 0.5,1,2	IEC 62053-21: 2020 (7.4)	JO	-	0
9	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5S]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje me TRR: 0.001 In cosf=1	P.303 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa 0.5S	IEC 62053-22: 2020 (7.7)	JO	-	0
10	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5S]	Testi pa Ngarkesë	(1.1) Un $I = 0A$	P.303 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa 0.5S	IEC 62053-22: 2020 (7.6)	JO	-	0
11	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5S]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) Lidhje me TRR: 0.05In – Imax cosf: 0.5;1	P.303 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa 0.5S	IEC 62053-22: 2020 (7.9)	JO	-	0



LT 074
Dt- 15.09.2025

Rishikimi 0 Lëshuar më: 15.09.2025
E vlefshme deri në datën 14.09.2029

VME-Verifikim I Matësave Elektrik sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

12	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: 0.5S]	Testi i Konstantes	Lidhje me TRR: $0.05I_n - I_{max}$	P.303 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa 0.5S	IEC 62053-22: 2020 (7.4)	JO	-	0
13	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: $(0.04 - 0.05) I_{tr}$ Lidhje me TRR: $(0.04 - 0.06) I_{tr} \cos\phi = 1$	P.302 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa A, B, C	EN 50470-2: 2006 (8.7)	JO	-	0
14	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B]	Testi pa Ngarkesë	$(0.8 - 1.1) U_n$ $I = 0A$	P.302 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa A, B, C	EN 50470-2: 2006 (8.7)	JO	-	0
15	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) $(I_{min} - I_{max})$ $\cos\phi: 0.5; 1$	P.302 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa A, B, C	EN 50470-2: 2006 (8.1)	JO	-	0
16	Matësa Elektromekanik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B]	Testi i Konstantes	$(I_{tr} - I_{max})$	P.302 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Aktive Klasa A, B, C	EN 50470-2: 2006 (8.7)	JO	-	0



LT 074
Dt- 15.09.2025

Rishikimi 0 Lëshuar më: 15.09.2025
E vlefshme deri në datën 14.09.2029

VME-Verifikim I Matësive Elektrik sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

17	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B, C]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.04 - 0.05) Itr Lidhje me TRR: (0.02 - 0.06) Itr cosf=1	P.302 Procedura e Verifikimit të Matësive të Energjisë Aktive Klasa A, B, C	EN 50470-3: 2022 (7.7)	JO	-	0
18	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B, C]	Testi pa Ngarkesë	(0.8 - 1.1) Un I = 0A	P.302 Procedura e Verifikimit të Matësive të Energjisë Aktive Klasa A, B, C	EN 50470-3: 2022 (7.6)	JO	-	0
19	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B, C]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) (Itr - I _{max}) cosf: 0.5;1	P.302 Procedura e Verifikimit të Matësive të Energjisë Aktive Klasa A, B, C	EN 50470-3: 2022 (7.9)	JO	-	0
20	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Aktive [Klasa: A, B, C]	Testi i Konstantes	(Itr - I _{max})	P.302 Procedura e Verifikimit të Matësive të Energjisë Aktive Klasa A, B, C	EN 50470-3: 2022 (7.4)	JO	-	0
21	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasa: 2, 3]	Testi i Ndjeshmërisë	Lidhje Direkte: (0.005 - 0.01) In Lidhje me TRR: (0.003 - 0.005) In sinf=1	P.304 Procedura e Verifikimit të Matësive të Energjisë Reaktive Klasa 2, 3	IEC 62053-23: 2020 (7.7)	JO	-	0



LT 074
Dt- 15.09.2025

Rishikimi 0 Lëshuar më: 15.09.2025
E vlefshme deri në datën 14.09.2029

VME-Verifikim I Matësave Elektrik sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

22	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasa: 2, 3]	Testi pa Ngarkesë	(1.1) Un I = 0A	P.304 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Reaktive Klasa 2, 3	IEC 62053-23: 2020 (7.6)	JO	-	0
23	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasa: 2, 3]	Testi me Ngarkesë	Gabimi (%) Lidhje Direkte: 0.05In - Imax Lidhje me TRR: 0.05In – Imax sinf: 0.5;1	P.304 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Reaktive Klasa 2, 3	IEC 62053-23: 2020 (7.9)	JO	-	0
24	Matësa Statik të Energjisë Elektrike Reaktive [Klasa: 2, 3]	Testi i Konstantes	Lidhje Direkte: 0.05In - Imax Lidhje me TRR: 0.05In – Imax	P.304 Procedura e Verifikimit të Matësave të Energjisë Reaktive Klasa 2, 3	IEC 62053-23: 2020 (7.4)	JO	-	0

EN - European Norm

Kodi vend-ndodhje V – Tregon:

numri 0 nëse testi kryhet brenda ambjenteve të laboratorit

numri 1 nëse testi kryhet jashtë ambjenteve të laboratorit

numri 2 nëse testi kryhet brenda dhe jashtë laboratorit

Adresa: Rr e Durrësit, Nr:27, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325

Faqe 5 nga 5



LT 074
Dt- 15.09.2025

Rishikimi 0 Lëshuar më: 15.09.2025
E vlefshme deri në datën 14.09.2029

VME-Verifikim I Matësave Elektrik sh.p.k
Laborator Testues
Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Drejtuesi Laboratorit:
Menaxheri Cilësisë:
Tel&Faks
Email:
Adresa:

Marialis Çelo
Julian Ruçi
0697018103
vme@vme.al; info@vme.al;
Rruga: “Andrea Kushi”, Nd. 27, Kati 2, Apt. 3
Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, ALBANIA



Drejtor i Përgjithshëm
Pranvera FAGU



Rishikimi 0: 15.09.2025. Riakreditim



Adresa: Rr e Durrësit, Nr:27, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325