



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E
AKREDITIMIT

ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

“ECIT” sh.p.k

Tirane Vore **MARIKAJ** Marikaj, Autostrada Vore – Durres
Km. 4, Objekt 1 - katesh, Zona Kadastrale 2598, Pasuria Nr.84/56.

Numri i Regjistrimit
TI 020

Trupë Inspektuese

Është akredituar për të kryer inspektim sipas ISO/IEC 17020:2012 « Kriteria të Përgjithshme për
Funksionimin e Tipeve të Ndryshme të Organizmave që Kryejnë Inspektim » si një organizëm
Inspektimi i Pavarur i Tipit A

Data e akordimit të akreditimit: 22.02.2021

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 21.02.2025

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Armond HALEBI



TI 020 22.02.21

Lëshuar me datë: 22.02.2021

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të
vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www.dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel:
0422269097. Drejtorja e Përgjithshme e Akreditimit është anëtare me të drejta të plota në EA-Forum Evropian,
nënshkruese EA MLA dhe ILAC MRA për inspektimin.
Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E AKREDITIMIT



Programi i AKREDITIMIT

Aneks i Çertifikatës së Akreditimit

“ECIT” sh.p.k

Grup që Operon në Fushën e Inspektimit e tipit A
S SH EN ISO/IEC 17020:2012



Numri i Regjistrimit

TI 020

Administratori:
Drejtues teknik:
Menaxher cilesie:
Telefon:
Email:
Adresa:

Xhevit Resulaj
Xhevit Resulaj
Ermira Metaj
0692060245
ecitshpk@gmail.com
Tirane Vore MARIKAJ Marikaj, Autostrada Vore – Durres
Km. 4, Objekt 1 - katesh, Zona Kadastrale 2598, Pasuria Nr.
84/56.



TI 020 22.02.21

Rishikimi 1 : 21.01.2022
Lëshuar me datë: 22.02.2021

Fusha e Akreditimit:

Nr.	Materiali apo sistemi që inspektohet	Tipi specifik i inspektimit	Standardi ose metoda e inspektimit	Shpeshtësia
1	Inspektim i impiantit elektrik në ambjentet me rrezik zjarri.	Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçëm	Rregullore e Sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impiantet, pajisjet edhe instalimet elektrike. KTP 15 – 78 “instalimet elektrike në ambjentet” me rrezik zjarri .	Çdo vit
2	Inspektimi i pikave të shpërndarjes dhe nën stacioneve elektrike	Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçëm	Rregullore e Sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impiantet, pajisjet edhe instalimet elektrike. VKM Nr. 483, datë 17.06.2020 “Për miratimin e rregullit teknik” “Për miratimin e rregullit teknik”,17.06. “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike dhe të tensionit të lartë mbi 1 kV”. KTP 19 – 78	Çdo 2 vjet
3	Inspektimi i instalimit elektrik në ambjent të zakonshëm.	Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçëm	Rregullore e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impiantet, pajisjet dhe instalimet elektrike.	Çdo vit
4	Inspektimi i kabinës elektrike TM/TU	Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i	Rregullore e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impiantet, pajisjet dhe instalimet elektrike. VKM nr.483, datë: 17.06.2020 “Për miratimin e rregullit teknik”, “Për kushtet teknike dhe	Çdo vit





		posaçëm	garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike të tensionit të lartë mbi 1 kV”.	
5	Inspektimi i linjës elektrike TL.	Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçëm	Rregullore e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impjantet, pajisjet dhe instalimet elektrike. VKM nr.482 datë: 17.06.2020 “Për miratimin e rregullit teknik”, “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike të tensionit të lartë mbi 1 kV”. KTP 18-78	Çdo 3 vjet
6	Inspektimi i linjës kablllore.	Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçëm	Rregullore e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impjantet, pajisjet dhe instalimet elektrike.	Çdo 5 vjet
7	Inspektimi i impiantit të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike	Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçëm	Rregullore e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik për impjantet, pajisjet dhe instalimet elektrike. KTP 16-78.	Çdo vit



TI 020 22.02.21

Rishikimi 1 : 21.01.2022
Lëshuar me datë: 22.02.2021

8	Inspektimi i pajisjeve kriogjenike. 	Inspektim teknik periodik Inspektim teknik i posaçëm	ISO 21009-2;2015: Enët kriogjenike Ligjit Nr.32/2016,dt.24.03.2016 për garantimin e e sigurisë së punës të pajisjeve dhe instalimeve nën presion, VKM 1062,DT.23.12.2015 për bashkësitë e enëve nën presion, “Për Inspektimin e pajisjeve nën presion”	
---	--	---	--	--




DREJTORI I PËRGJITHSHËM
Armond HALEBI



Rishikimi 1: 21.01.2022 Zgjerim i fushës së akreditimit.

Rishikimi 0: 22.02.2021 Riakreditim.



TI 020 22.02.21

Rishikimi 1 : 21.01.2022
Lëshuar me datë: 22.02.2021